



检测报告

(报告编号: 2026-HJBG077)

委托单位: 肃南裕固族自治县住房和城乡建设局

项目名称: 2026 年肃南红湾供排水有限公司水质检测

样品名称: 地表水 (生活饮用水水源水)

检测类别: 委托检测

承检单位: 甘肃地质工程实验室有限责任公司 (盖章)

编制日期: 2026 年 4 月 29 日



报 告 声 明

- 1.报告无“检测专用章”和“CMA”章无效，无骑缝章或骑缝章不完整无效。
- 2.报告涂改无效。
- 3.复制本检测报告未经确认和未加盖“检测专用章”无效。
- 4.报告无编制、审核、批准人签名无效。
- 5.超出本公司资质认定证书附表之外的检测项目不使用认证标识，不具有社会证明作用。
- 6.当检测样品由客户提供时，其检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，且仅对样品在约定有效保存期内负责。
- 7.报告中由客户提供的信息，本公司不对其真实性负责。
- 8.对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理，对于不可重复性试验和超过时效期的检测项目不接受复检。
9. 样品处置由双方商定。若非特殊说明，本公司在发出报告一个月后按规定方式处理所测样品。进行破坏性试验的样品不保留。
- 10.未经本公司许可本报告不可用于商业宣传和成果鉴定。

地址：甘肃省张掖市甘州区甘州大道 456 号

联系电话：0936-5916002

传真：0936-8215320

邮政编码：734000

开户银行：中国建设银行张掖市东大街支行

银行帐号：62001650104051502839

统一社会信用代码：91620700784027999B

甘肃地质工程实验室有限责任公司

检测 报 告

No: 2026-HJBG077

本报告共 7 页 第 3 页

样品名称	地表水（生活饮用水水源水）	检测编号	2026-HJ0294	
项目名称	2026 年肃南红湾供排水有限公司水质检测	样品编号	SN-04	
委托单位	肃南裕固族自治县住房和城乡建设局	样品形态	液态	
样品数量	共 1 组，15 件/组	送样日期	2026.4.17	
样品状态	符合检测要求	联系人及联系方式	白冰/13993662832	
检测项目	《地表水环境质量标准》表 1、表 2 项目， 共计 29 项	环境条件	温 度	20~30℃
			相对湿度	18~35%
检测依据	见检测方法及使用仪器一览表			
主要检测仪器	见检测方法及使用仪器一览表			
检测结论	检测结果依据《地表水环境质量标准》GB3838-2002 进行单项判定，检测结果详见检测结果表。 检测专用章： 签发日期：2026 年 4 月 29 日			
检测人员	李梅、张潇予、孙雅云、石斐、殷艺晖、申啸天、欧兰兰等。			
备 注	检测结果表中“xxxL”表示小于检出限，其中 “xxx”为检出限。			

编制：李梅

审核：何兴华

批准：张潇予



检测方法和使用仪器

No: 2026-HJBG077

本报告共 7 页 第 4 页

序号	项目	检出限	检测方法	检测仪器及编号	检测仪器是否租用、借用
1	pH 值	—	水质 pH 的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHB-4 便携式 pH 计 (DZY-037)	☐ 是 ☒ 否
2	水温/°C	—	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991	DDS-307A 型电导率仪 (DZY-039)	☐ 是 ☒ 否
3	溶解氧/mg/L	—	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987	滴定管(DZY-068)	☐ 是 ☒ 否
4	高锰酸盐指数 /mg/L	0.5	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	滴定管(DZY-068)	☐ 是 ☒ 否
5	化学需氧量 (COD _{Cr}) /mg/L	4	水质 化学需氧量的测定 重铬酸法 HJ 828-2017	滴定管(DZY-068)	☐ 是 ☒ 否
6	五日生化需氧量/mg/L	0.5	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	滴定管(DZY-086)	☐ 是 ☒ 否
7	氨氮(以 N 计) /mg/L	0.01	水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法 HJ 666-2013	BDFIA-7000 型全自动 流动注射分析仪 (DZY-043)	☐ 是 ☒ 否
8	总磷(以 P 计) /mg/L	0.005	水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 HJ 671-2013	BDFIA-7000 型全自动 流动注射分析仪 (DZY-046)	☐ 是 ☒ 否
9	总氮(以 N 计) /mg/L	0.05	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1810 型紫外可见分 光光度计 (DZY-052)	☐ 是 ☒ 否
10	铜/mg/L	8×10^{-5}	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	7800 型电感耦合等离 子体质谱仪 (DZY-032)	☐ 是 ☒ 否
11	锌/mg/L	0.004	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	iCAP7400 型电感耦合 等离子体发射光谱仪 (DZY-030)	☐ 是 ☒ 否
12	氟化物(以 F ⁻ 计)/mg/L	0.006	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	Eco-IC 型离子色谱仪 (DZY-041)	☐ 是 ☒ 否
13	硒/mg/L	4.1×10^{-4}	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	7800 型电感耦合等离 子体质谱仪 (DZY-032)	☐ 是 ☒ 否
14	砷/mg/L	1.2×10^{-4}	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	7800 型电感耦合等离 子体质谱仪 (DZY-032)	☐ 是 ☒ 否
15	汞/mg/L	4×10^{-5}	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	HGF-V2 型原子荧光光 度计 (DZY-051)	☐ 是 ☒ 否

甘肃地质工程实验室有限责任公司

检测方法及使用仪器

No: 2026-HJBG077

本报告共 7 页 第 5 页

序号	项目	检出限	检测方法	检测仪器及编号	检测仪器是否租用、借用
16	镉/mg/L	5×10^{-5}	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	7800 型电感耦合等离子体质谱仪 (DZY-032)	☐ 是 ☒ 否
17	铬(六价)/mg/L	0.004	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	UV-8000 型紫外/可见分光光度计 (DZY-053)	☐ 是 ☒ 否
18	铅/mg/L	9×10^{-5}	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	7800 型电感耦合等离子体质谱仪 (DZY-032)	☐ 是 ☒ 否
19	氰化物/mg/L	0.001	水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法 HJ 823-2017	BDFIA-7000 型全自动流动注射分析仪 (DZY-045)	☐ 是 ☒ 否
20	挥发酚/mg/L	0.001	水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 HJ 825-2017	BDFIA-7000 型全自动流动注射分析仪 (DZY-044)	☐ 是 ☒ 否
21	石油类/mg/L	0.01	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 HJ 970-2018	TU-1810 型紫外/可见分光光度计 (DZY-052)	☐ 是 ☒ 否
22	阴离子表面活性剂/mg/L	0.04	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 HJ 826-2017	BDFIA-7000 型全自动流动注射分析仪 (DZY-042)	☐ 是 ☒ 否
23	硫化物/mg/L	0.003	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	UV-8000 型紫外/可见分光光度计 (DZY-053)	☐ 是 ☒ 否
24	粪大肠菌群/个/L	10	水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 HJ 1001-2018	GHP-9050N 生化培养箱 (DZY-062)	☐ 是 ☒ 否
25	硫酸盐/mg/L	0.018	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	Eco-IC 型离子色谱仪 (DZY-041)	☐ 是 ☒ 否
26	氯化物/mg/L	0.007	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	Eco-IC 型离子色谱仪 (DZY-041)	☐ 是 ☒ 否
27	硝酸盐(以 N 计)/mg/L	0.004	水质 无机阴离子(F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-})的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	Eco-IC 型离子色谱仪 (DZY-041)	☐ 是 ☒ 否
28	铁/mg/L	0.02	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	iCAP7400 型电感耦合等离子体发射光谱仪 (DZY-030)	☐ 是 ☒ 否
29	锰/mg/L	1.2×10^{-4}	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	7800 型电感耦合等离子体质谱仪 (DZY-032)	☐ 是 ☒ 否

甘肃地质工程实验室有限责任公司

检测结果表

No: 2026-HJBG077

本报告共 7 页 第 6 页

检测编号	2026-HJ0294	样品编号	SN-04	样品名称	地表水
取样日期	2026.4.17	收样日期	2026.4.17	分析日期	2026.4.17~4.28
采样位置	肃南红湾水厂				
检 测 结 果					
序号	项目	单位	地表水环境质量标准 基本项目Ⅲ类限值	测定值	判定
1	pH	无量纲	6~9	7.79	达标
2	水温Φ	℃	周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2	9.9	—
3	溶解氧	mg/L	≥5	10.5	达标
4	高锰酸盐指数	mg/L	≤6	0.6	达标
5	化学需氧量	mg/L	≤20	12	达标
6	五日生化需氧量	mg/L	≤4	2.5	达标
7	氨氮（以 N 计）	mg/L	≤1.0	0.01L	达标
8	总磷	mg/L	≤0.2	0.005L	达标
9	总氮（湖、库，以 N 计）	mg/L	1.0	1.41	—
10	铜	mg/L	≤1.0	1.4×10 ⁻⁴	达标
11	锌	mg/L	≤1.0	0.004L	达标
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.058	达标
13	硒	mg/L	≤0.01	6.2×10 ⁻⁴	达标
14	砷	mg/L	≤0.05	2.6×10 ⁻⁴	达标
15	汞	mg/L	≤0.0001	4×10 ⁻⁵ L	达标
16	镉	mg/L	≤0.005	5×10 ⁻⁵ L	达标
17	六价铬	mg/L	≤0.05	0.004L	达标
18	铅	mg/L	≤0.05	1.68×10 ⁻³	达标

甘肃地质工程实验室有限责任公司

检测结果表

No: 2026-HJBG077

本报告共 7 页 第 7 页

序号	项目	单位	地表水环境质量标准基本项目Ⅲ类限值	测定值	判定
19	氰化物	mg/L	≤0.2	0.001L	达标
20	挥发酚	mg/L	≤0.005	0.001L	达标
21	石油类	mg/L	≤0.05	0.01L	达标
22	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.2	0.04L	达标
23	硫化物	mg/L	≤0.2	0.003L	达标
24	粪大肠菌群	个/L	≤10000	70	达标
25	硫酸盐	mg/L	≤250	51.5	达标
26	氯化物	mg/L	≤250	11.1	达标
27	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	≤10	1.36	达标
28	铁	mg/L	≤0.3	0.02L	达标
29	锰	mg/L	≤0.1	4.7×10 ⁻⁴	达标

注：1、水温为单次测定值，非周平均温升或温降值；2、该地表水水源为河水。

以下空白



检 验 报 告

肃疾控(水)检字2026第024号 (第1页/共7页)



样品名称	生活饮用水
送检单位	肃南裕固族自治县红湾供排水有限公司
检验类别	委托

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心

2026 年 4 月 22 日



检 验 报 告 说 明

第 2 页/共 7 页

- 一、对检验结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出，微生物检验结果不做复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、报告未经本中心同意，不得以任何方式复印及作广告宣传，经同意复制的复制件，应有本中心加盖公章确认。
- 五、报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 六、报告无检测者、审核者、签发人签字无效。
- 七、报告涂改无效。
- 八、报告无“骑缝章”无效。
- 九、报告无“章”无效。

地 址：肃南县红湾寺镇北滨河路疾控中心楼
电 话：（0936）6121460
传 真：（0936）6121460
邮政编码：734400

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心

仅对此样品负责

检验报告

报告书编号:肃疾控(水)检字 2026 第 024 号 第 3 页/共 7 页

样品名称	生活饮用水	检验类别	委托
生产厂家	肃南县红湾供排水有限公司	样品来源	肃南县红湾供排水有限公司
样品数量	500mL×2 份、5000mL×2 份、 100mL×2 份	样品编号	2026024
采或送样单位	肃南县红湾供排水有限公司	采或送样人	李瑜
样品状态及包装	液态 采样袋 无菌袋		
检验项目	菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、pH、肉眼可见物、二氧化氯、游离氯、总氯、臭氧、铁、锰、铜、锌、铅、镉、六价铬、铝、砷、汞、总硬度(以 CaCO ₃)、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐(以 N 计)、氨(以 N 计)、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、溶解性总固体、氰化物、溴酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、三氯甲烷、总α放射性、总β放射性、二氯乙酸、三氯乙酸、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷		
收样日期	2026 年 4 月 7 日	检验日期	2026 年 4 月 7 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T 5750-2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

检测仪器及型号:

TB-2000 型浊度仪, PHS-3CpH 计, SP-3803AA 型原子吸收分光光度计, EL204-IC 电子天平, 2009D 型程控定量封口机, TU-1810PC 型紫外可见分光光度计, AFS-922 原子荧光光度计, 壹壹离子色谱 IC1700, Agilent8860 气相色谱仪, FYFS-400X(双通道) 低本底 α、β 测量仪, BDFIA-8000 全自动流动注射分析仪、壹壹-8000 高锰酸盐指数分析仪。

检验项目及结果详见报告第 4-7 页。

所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 的要求。

证书号: 242803100691

以下空白



检测者: 李瑜

签发人: 李瑜

审核者: 李瑜

签发日期: 2026 年 4 月 22 日



肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号:肃疾控（水）检字 2026 第 024-01 号
第 4 页/共 7 页
采样地点: 肃南裕固族自治县天桥湾自来水厂（出厂水）

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	臭和味	/	无异臭、异味	无	合格
2	肉眼可见物	/	无	无	合格
3	色度	度	15	5	合格
4	浑浊度	NTU	1	<1	合格
5	pH	/	6.5~8.5	8.12	合格
6	总硬度（以 CaCO ₃ ）	mg/L	450	220	合格
7	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	<0.02	合格
8	氟化物	mg/L	1.0	0.10	合格
9	氯化物	mg/L	250	7	合格
10	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	1.53	合格
11	硫酸盐	mg/L	250	49	合格
12	铁	mg/L	0.3	0.01	合格
13	锰	mg/L	0.1	0.02	合格
14	铅	mg/L	0.01	<0.004	合格
15	铜	mg/L	1.0	<0.4	合格
16	锌	mg/L	1.0	<0.1	合格
17	镉	mg/L	0.005	<0.0004	合格
18	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	合格
19	砷	mg/L	0.01	<0.01	合格
20	汞	mg/L	0.001	<0.001	合格
21	铝	mg/L	0.2	<0.008	合格
22	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	2.92	合格
23	溶解性总固体	mg/L	1000	0.002	合格
24	氰化物	mg/L	0.05		合格

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心
章



检测者: 张永芳、刘伟现
签发人: 王
审核者: 张永芳
签发日期: 2026 年 4 月 22 日

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号:肃疾控（水）检字 2026 第 024-01 号

第 5 页/共 7 页

采样地点：肃南裕固族自治县天桥湾自来水厂（出厂水）

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
25	溴酸盐	mg/L	0.01	/	合格
26	氯酸盐	mg/L	0.7	0.005	合格
27	亚氯酸盐	mg/L	0.7	0.014	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	0.5	0.060±0.018	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	1	0.061±0.022	合格
31	游离氯	mg/L	≤2	/	合格
32	总氯	mg/L	≤3	/	合格
33	臭氧	mg/L	≤0.3	/	合格
34	二氧化氯	mg/L	≤0.8	0.19	合格
35	菌落总数	CFU/mL	100	17	合格
36	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
37	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.021	合格
39	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.027	合格
40	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016	合格
41	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015	合格
42	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	合格
43	三卤甲烷	mg/L	/	0.00028	合格

以下空白



检测者: 张发荣, 刘树强

签发人: 王明

审核者: 杨发荣

签发日期: 2026年 4月22日

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号:肃疾控（水）检字 2026 第 024-02 号

第 6 页/共 7 页

采样地点：肃南裕固族自治县林地局（末梢水）

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	臭和味	/	无异臭、异味	无	合格
2	肉眼可见物	/	无	无	合格
3	色度	度	15	5	合格
4	浑浊度	NTU	1	<1	合格
5	pH	/	6.5~8.5	8.08	合格
6	总硬度（以 CaCO ₃ ）	mg/L	450	221	合格
7	氨（以 N 计）	mg/L	0.5	<0.02	合格
8	氟化物	mg/L	1.0	0.08	合格
9	氯化物	mg/L	250	7	合格
10	硝酸盐（以 N 计）	mg/L	10	1.52	合格
11	硫酸盐	mg/L	250	49	合格
12	铁	mg/L	0.3	0.02	合格
13	锰	mg/L	0.1	0.02	合格
14	铅	mg/L	0.01	<0.004	合格
15	铜	mg/L	1.0	<0.4	合格
16	锌	mg/L	1.0	<0.1	合格
17	镉	mg/L	0.005	<0.0004	合格
18	六价铬	mg/L	0.05	<0.004	合格
19	砷	mg/L	0.01	<0.01	合格
20	汞	mg/L	0.001	<0.001	合格
21	铝	mg/L	0.2	<0.008	合格
22	高锰酸盐指数 （以 O ₂ 计）	mg/L	3	1.48	合格
23	溶解性总固体	mg/L	1000	281	合格
24	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	合格



检测者：[Signature]
审核者：[Signature]

签发人：[Signature]
签发日期：2026 年 4 月 22 日

肃南裕固族自治县疾病预防控制中心检验报告

报告书编号:肃疾控(水)检字 2026 第 024-02 号

第 7 页/共 7 页

采样地点:肃南裕固族自治县林地局(末梢水)

序号	检验项目	单位	标准限值	检验结果	单项判定
25	溴酸盐	mg/L	0.01	/	合格
26	氰酸盐	mg/L	0.7	0.005	合格
27	亚氰酸盐	mg/L	0.7	0.014	合格
28	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.000032	合格
29	总 α 放射性	Bq/L	0.5	0.063±0.018	合格
30	总 β 放射性	Bq/L	1	0.065±0.022	合格
31	游离氯	mg/L	≤2	/	合格
32	总氯	mg/L	≤3	/	合格
33	臭氧	mg/L	≤0.3	/	合格
34	二氧化氯	mg/L	≤0.8	0.04	合格
35	菌落总数	CFU/mL	100	10	合格
36	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
37	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
38	二氯乙酸	mg/L	0.05	0.025	合格
39	三氯乙酸	mg/L	0.1	0.017	合格
40	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	<0.000016	合格
41	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	<0.000015	合格
42	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.00004	合格
43	三卤甲烷	mg/L	/	<0.00028	合格

以下空白



检测者: [Signature]
审核者: [Signature]

签发人: [Signature]
签发日期: 2026 年 4 月 22 日